

LUMINARIA EMERGENCIA AUTOTEST



Instrucciones de montaje

Notas importantes. ¡Por favor, lea primero!
¡Guarde las instrucciones! ¡Reservado el derecho de realizar modificaciones técnicas sin preaviso!
Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con el fabricante

Instructions de montage

Notes IMPORTANTES. S'il vous plaît, lisez d'abord !
Enregistrez les instructions ! Le droit est réservé apporter des modifications techniques sans préavis!
Si vous avez des questions, veuillez contacter le fabricant

Instruções de montagem

Anotações importantes. ¡Por favor, leia primeiro!
¡Salve as instruções! O direito está reservado fazer modificações técnicas sem aviso prévio!
Se você tiver alguma dúvida, entre em contato o fabricante

Mounting instructions

Important notes. Please read first!
Save the instructions! The right is reserved to make technical modifications without prior notice!
If you have any questions, please contact the manufacturer


Istruzioni di montaggio

Note importanti. Per favore leggi prima!
¡Salva le istruzioni! Il diritto è riservato apportare modifiche tecniche senza preavviso!
In caso di domande, contattare il produttore

Montageanleitungen

Wichtige Notizen. Bitte zuerst lesen! Bewahren Sie die Anleitung auf! Das Recht bleibt vorbehalten Technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung möglich! Bei Fragen wenden Sie sich bitte an der Hersteller

LUMINARIA EMERGENCIA AUTOTEST



1. Aplicación:

Este producto se utiliza en todo tipo de edificios, cuando se corta el suministro eléctrico, la luz de emergencia puede encenderse automáticamente. Se utiliza principalmente en centro comercial, hotel, oficina.

2. Características del producto:

Este producto cumple con la norma CE, el uso de componentes electrónicos de alta calidad, especialmente para la batería de Ni-Cad.

3. Parámetros técnicos de la luz de emergencia:

- Voltaje de entrada : AC 220V-240V 50Hz/60Hz
- Tipo de lámpara : 10 piezas 5730 SMD LED
- Duración : ≥ 180 minutos
- Tiempo de conmutación : ≤ 1 S
- Flujo luminoso : 200LM
- LED : 4000-5000K

LUMINARIA EMERGENCIA AUTOTEST

5. Instrucciones de instalación:

Este producto tiene tres formas de instalación:

L116N-A: Montaje en pared

- 1) Abra el producto (Por favor, utilice un destornillador de ranura pequeña o herramientas planas para inclinar el espacio de la superficie del producto, hacer que el difusor se separe de la caja inferior, y sacar la placa central.
- 2) Utilice tornillos prisioneros para fijar la carcasa inferior a la pared.
- 3) Pase el cable de CA a través del orificio de la carcasa inferior y conecte la placa de circuito principal al terminal de conexión L,N.
- 4) Instale la placa central (haga que la lámpara indicadora pase por la placa central).
- 5) Cierre el difusor (Fijar con la carcasa inferior) .
- 6) Conectar la red eléctrica.

L116N-B: Montaje empotrado en pared

- 1) Utilice las tijeras para cortar el molde de trepanación en la caja interior y hacer el agujero primero.
- 2) Abra el producto y ensámblelo (Igual que los pasos 1-5 de L116N-A, luego ensamble el marco) .
- 3) Coloque el muelle en el producto.
- 4) Coloque el producto en la pared.
- 5) Conecte la alimentación de CA.

Este producto utiliza un interruptor electrónico, cuando se conecta a la alimentación de CA, el indicador LED verde funciona, y el indicador rojo muestra la recarga. Cuando está apagado, la lámpara brilla, los dos indicadores no funcionan.

LUMINARIA EMERGENCIA AUTOTEST

7. Instrucciones de uso :

- 1) Antes de la instalación, desconecte la alimentación de CA.
- 2) No instale este producto en la puerta exterior, húmedo y ambiente de gas corrosivo.
- 3) Utilice un solo circuito, no lo conecte con otras luces, para asegurar la recarga normal de emergencia.
- 4) Compruebe periódicamente que las condiciones de funcionamiento son correctas.
- 5) Al salir de la fábrica, el producto está descargando, cuando se utiliza por primera vez. recarga en 24 horas, para cumplir con el tiempo de duración nominal.
- 6) En caso de almacenamiento prolongado o fuera de servicio, descargue la batería una vez cada tres meses para mantener su rendimiento.

8. Función Autotest :

Esta luminaria utiliza dos Leds como indicadores de posibles anomalías que puedan ocurrir.

En caso de anomalía, el Led indicador verde pasará de estado estático a parpadeo. Comprobando la frecuencia de parpadeo del led rojo, los resultados son los siguientes:

- Led verde estático: La luminaria funciona correctamente.
- Led verde intermitente: La luminaria está realizando una prueba.
- Led rojo con un parpadeo :
 - A: por favor, compruebe si el cable de la batería no está bien sujeto.
 - B: por favor, compruebe si el cable está roto por alguna razón.
 - C: Compruebe si el voltaje de la batería es inferior al normal.

Si el fallo es de Autonomía. Por favor, cargue la batería durante 24 horas para solucionar el problema y vuelva a conectarla a la corriente para iniciar el autotest.

Led rojo con cuatro parpadeos:

Fallo de batería. Muestra que la batería está envejeciendo, no puede trabajar 1 hora de tiempo de duración como se ha diseñado. La capacidad de la batería es menor, por lo que es necesario cambiarla.

Led rojo con cinco parpadeos: Fallo de la fuente de luz.

Cuando el cliente instala nuestra lámpara, la luz verde se enciende, la lámpara empieza a temporizar!

LUMINARIA EMERGENCIA AUTOTEST

Autotest en dos sentidos

Prueba semanal, la prueba automática durará 2 minutos, luego mostrará al cliente si hay algún problema con la batería o la función con el parpadeo del LED rojo.

Prueba anual, la prueba automática durará 1 hora y mostrará al cliente si hay algún problema con la batería o el funcionamiento mediante el parpadeo del LED rojo.

Una vez que se apague la alimentación, el tiempo se restablecerá para la prueba semanal y la prueba anual.

Directiva UE 2002/96/EC (RAEE) – Directive UE 2002/96/EC (WEEE)
EU-Richtlinie 2002/96/EC– Directive EU 2002/96/EC
Directiva Europea 2002/96/EC – Direttiva UE 2002/96/EC



INFORMACIÓN PARA LOS USUARIOS

ESTE PRODUCTO ES CONFORME A LA DIRECTIVA 2002/96/EC.

El símbolo de la papelera tachada que se muestra en el aparato indica que el producto, al final de su vida útil y teniendo que ser tratado por separado de los residuos domésticos, ha de llevarse a un centro de recogida y reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos o ha de entregarse al revendedor cuando se compra un nuevo equipo equivalente. El usuario es responsable de la entrega al final de la vida del equipo a las estructuras de recogida apropiadas. La recogida diferenciada apropiada para que el equipo en desuso se lleve a reciclar, se trate y elimine de manera medioambientalmente compatible contribuye a evitar posibles efectos negativos en el medio ambiente, en la salud y favorece el reciclaje de los materiales con los que está compuesto el producto. Para informaciones más pormenorizadas inherentes a los sistemas de recogida disponibles, diríjase al servicio local de eliminación de desechos, o la tienda en la que ha comprado el equipo.

INFORMATION FOR USERS

THIS PRODUCT CONFORMS WITH EU DIRECTIVE 2002/96/EC

It carries the symbol of the crossed-out waste bin, which means that once its useful life is over it must be treated separately from other domestic waste: it must be taken to a recycling centre for electrical and electronic equipment, or taken back to a retailer and left there when a new equivalent device is purchased. The user is responsible, when the device is to be disposed of, for taking it to the appropriate collection point. Proper differentiated collection is necessary so that the obsolete device can be sent on for environmental friendly recycling, treatment and dismantling, in order to avoid any possible negative environmental impact or health risk and to allow the materials of which it is made to be re-used. More detailed information about available systems for collection may be obtained from the local waste disposal services, or from the shop from which the device was purchased.